

**Bei Schließungen aufgrund Corona-Virus:  
Hinweise auf fachgerechten Umgang mit der Trinkwasserinstallation bei zeitweise  
geringer Entnahme!**

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Verbandsgemeindewerke Maikammer auf fachgerechten Umgang mit der Trinkwasserinstallation bei zeitweise geringer Entnahme!

Zur Eindämmung der Corona-Infektion wurden viele Einrichtungen wie z.B. Sportanlagen, Hotels, Ferienwohnungen, aber auch Unternehmen geschlossen.

In Folge dessen findet die Trinkwasserabnahme im jeweiligen Gebäude nur noch geringfügig oder gar nicht mehr statt. Bei einer längeren Nichtentnahme von Trinkwasser kann es zu dem Risiko einer Verkeimung mit Legionellen kommen.

Daher sollte die bestimmungsmäßige Nutzung simuliert werden indem regelmäßig Trinkwasser entnommen wird und die Leitungen damit gespült werden.

Sollte über einen Zeitraum von einem Monat an einem Anschluss kein Trinkwasser entnommen werden, empfiehlt die Verbandsgemeindewerke weitere mikrobiologische Kontrolluntersuchungen gemäß den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Verbandsgemeindewerke Maikammer